

河南总队检测报告使用手册

目录

检测系统操作流程	3
1、PC 端-维护人员信息/合同信息/下发计划	4
1.1 登录系统	4
1.2 查询企业人员信息	4
1.3 添加企业人员账号	5
1.4 添加业主	7
1.5 添加业主联系人	7
1.6 添加合同	8
1.7 添加合同对应项目	9
1.8 下发计划	14
2、APP-接收计划/执行任务	15
2.1 APP 下载/登录	15
2.2 按计划自建任务	16
2.3 查询	19
2.4 管理未提交任务	19
3、PC 端-审核任务/生成技术服务报告书	20
3.1 审核已提交任务	20
3.2 生成消防技术服务报告书	20
3.3 查询技术服务报告书	21
3.4 备案技术服务报告书	23

4、服务机构微信号	23
4.1 关注微信公众号	24
4.2 登录	24
4.3 新建计划	25
4.4 未完成计划	25
4.5 微信端审核任务	26
4.6 微信端处理故障	27
4.7 微信端删除计划	28
4.8 查询检测报告	30
5、业主微信号	31
5.1 关注微信公众号	31
5.2 登录账号说明	32
5.3 登录	32
5.4 业主在线查询已出具、未出具的维保报告	33


检测系统操作流程

检测项目与维保项目使用同一个系统：

系统包含以下 4 部分：

- PC 端：由监管部门和消防技术服务机构授权的管理人员使用，能查询本企业所有录入的项目和报告；
- 维保 APP（小蜜蜂消防）：由项目负责人和现场作业人员使用，只能查询和操作指派给自己的项目。目前系统支持安卓版和苹果版；
- 维保微信号（小蜜蜂消防检测维保管理）：由消防技术服务机构项目负责人使用。
- 业主微信号（小蜜蜂消防服务）：消防技术服务合同甲方人员使用。系统会自动给消防技术服务机构录入的业主联系人分配微信号账号和密码。


系统使用流程如下图：



1、PC端-维护人员信息/合同信息/下发计划

1.1 登录系统

打开电脑浏览器（推荐谷歌或360浏览器），输入地址：<http://www.xmf119.cn>
进入用户登录页面：



消防技术服务机构使用总队分配的PC端账号密码登录系统，如有疑问请联系客服电话（4000-690-119）。

1.2 查询企业人员信息

消防技术服务机构在PC端后台可查询企业人员信息：

企业人员信息列表

姓名 机构名称 对应项目数 是

机构执业登记省份 类别 持有证书

序号	姓名	性别	身份证号	持有证书	证书编号	机构名称	类别
1		男		消防设施操作员：中级工（四级）		陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员
2		男		消防设施操作员：中级工（四级）		陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员
3		女		一级注册消防工程师证书		陕西立达安消防设施检测有限公司	项目负责人
4		男		一级注册消防工程师证书		陕西立达安消防设施检测有限公司	项目负责人
5		男		消防设施操作员：中级工（四级）		陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员
6		男		消防设施操作员：中级工（四级）		陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员
7		女		消防设施操作员：中级工（四级）		陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员
8		男		消防设施操作员：中级工（四级）		陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员
9		女		消防设施操作员：中级工（四级）		陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员

1.3 添加企业人员账号

消防技术服务机构授权的管理人员，可以在 PC 端系统中，为每个注册消防工程师或消防设施操作员，设置维保微信号和维保 APP 的登录账号，操作如下：

1) 管理服务机构信息->查询机构人员账号->添加

企业人员账号列表

姓名 账号 维保企业 类别

管转归属

序号	员工姓名	性别	身份证号	账号	所属维保企业	类别	电话	创建时间	上次修改时间	状态	操作
暂无数据											

2) 选择人员姓名-输入手机号、登录账号（建议用手机号作为用户名）、密码。

添加企业人员账号

员工姓名:	<input type="text" value="请选择"/>
身份证号:	<input type="text"/>
性别:	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
年龄:	<input type="text"/>
电话:	<input type="text"/>
账号:	<input type="text" value="只允许3-30位的数字和字母"/> <small>注: 账号添加后不能修改, 请谨慎填写!</small>
密码:	<input type="text" value="请输入6-20位密码"/>
类别:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input type="text" value="请选择"/> <input type="text" value="请选择"/> <input checked="" type="text" value="现场作业人员"/> <input type="text" value="项目负责人"/></div>

类别说明:

- **现场作业人员:** 按照《社会消防技术服务管理规定》《消防技术服务机构从业条件》等要求, 需取得中级及以上消防设施操作员资格证书, 只能登录 App, 只能查询和操作指派给自己的项目。一般设置消防设施操作员为现场作业人员。
 - **项目负责人:** 按照《社会消防技术服务管理规定》《消防技术服务机构从业条件》等要求, 项目负责人应当由注册消防工程师担任, 可以登录维保 App 和维保检测微信号, 只能查询和操作指派给自己的项目。
- 3) 新添加的账号默认状态为【禁用】, 点击可切换为【开启】。
开启状态的账号可以正常使用。

序号	员工姓名	性别	身份证号	账号	所属服务机构	类别	电话	创建时间	上次修改时间	最后登录时间	状态	操作
97320	叶新盛	男	██████████	██████	陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员	██████████	2020-11-02 09:21:56	2020-11-02 09:21:56		启用	编辑
97318	汪飞	男	██████████	██████	陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员	██████████	2020-11-02 09:20:11	2020-11-02 09:20:11		启用	编辑
84795	张永格	男	██████████	██████	陕西立达安消防设施检测有限公司	现场作业人员	██████████	2020-07-06 14:01:47	2020-07-06 14:01:47		禁用	编辑

1.4 添加业主

1) 管理业主单位->管理业主信息->添加

ID	业主名称	业主地址	创建人账号	创建时间	上次修改时间	操作
68613	陕西和成建设集团有限公司	西安市未央区西安北站站房商业消防改造工程施工(01标段)	sxdaxfss	2020-12-29 17:23:11	2020-12-29 17:23:11	编辑 删除

2) 输入业主名称、地址，其中业主名称必须与营业执照名称一致，地址原则上要具体到 XX 路 XX 号。

添加业主

业主名称:

所属城市: 河北省 石家庄市

详细地址:

1.5 添加业主联系人

1) 管理业主单位->管理业主联系人信息->添加



2) 点击选择->输入业主名称->选择并且保存->输入业主联系人和联系人电话

添加业主联系人

所属业主单位:

联系人姓名:

联系人电话:



1.6 添加合同

1) 管理技术服务活动->管理技术服务合同->添加



- 2) 输入合同名称、选择合同类型、选择业主名称、选择合同的签订日期、点击保存。

添加合同

合同名称:

合同类型: 请选择

业主名称: 请选择

维保企业: 维护保养
安全评估

签订日期:

保存后不能修改!

1.7 添加合同对应项目

考虑到实际消防技术服务合同存在打包多个项目签署的情况，系统允许一份消防技术合同可以对应添加一个或多个项目，出具多个报告。

1) 添加项目

添加项目->管理技术服务活动->管理合同对应项目->添加。

管理业主单位 < << 首页 管理合同对应项目 >> 常用操作 - > 退出

项目列表

[添加](#)

项目名称	业主名称	合同名称	起始日期	结束日期
管辖归属	维保企业	项目性质	签订截止起始	签订截止结束
省	市	状态	导出页码	
合同类型	单位类型	所属总队		

Q 搜索 导出

ID	项目名称	所属合同	城市	业主名称	技术服务机构	签订日期	结束日期	添加建筑物	添加消防系统	项目负责人	标注项目位置	状态	操作
暂无数据													

第1页, 共0页, 共0条

添加项目

合同选择:

项目名称:
提示: 报告书封面中项目名称栏以此项为准, 请注意填写!

项目类型:

业主名称:

维保企业:

项目名称拼音缩写:

合同选择: 合同选择

提示: 请输入业主关键词, 然后点击搜索

项目名称: 合同名称:

项目类型: id: 11905—凯德茂大厦
 id: 38777—凯德茂大厦检测
 id: 38778—凯德茂大厦评估
 id: 40084—凯德茂大厦

业主名称:

维保企业:

所属城市:

详细地址:
注: 单位地址具体到XX路XX号

业主单位消防安全责任人:

业主单位消防安全管理人:

业主单位消防控制电话:

维保企业项目负责人:

签订日期:

结束日期:

合同总价人民币(元):

单位类型:

行业类型:

标注管辖归属:

标注安全重点单位:

附件列表:

统一社会信用代码 (组织机构代码):

如果属于民办非企业, 没有统一社会信用代码, 请输入NULL。

2) 添加建筑物

可通过【新建】按钮添加建筑物, 根据实际情况录入建筑物、水池水箱信息。项目含有多栋建筑时, 需要逐一录入建筑信息。

添加的建筑物必须是共用同一套自动消防设施。

项目名称:

总建筑面积 (平方米):

注: 添加的建筑物必须是共用同一套自动消防设施的相关建筑物。如果服务合同约定的只是建筑物的一部分, 请在备注栏说明。

ID	建筑名称	建筑面积 (平方米)	地上面积 (平方米)	地下面积 (平方米)	地上层数	地下层数	建筑高度 (米)	供水设施	备注	操作
<input type="button" value="X 关闭"/>										

建筑名称:

建筑面积 (平方米):

地上面积 (平方米):

地下面积 (平方米):

地上层数:

地下层数:

建筑高度 (米):

建筑高度 (米):

备注(不超过一百个字):

是否存在供水设施: 存在供水设施
 不存在供水设施

储水设施种类:

储水设施位置:

容量: m³


3) 添加消防系统

勾选消防系统需注意，检测（年度检测、竣工检测、专项检测）仅勾选消防检测现场记录系统如图：

- 间接气体类（七氟丙烷）
 - 灭火剂储存容器
 - 探火管
 - 释放管
 - 喷头
 - 管道及阀门标识
- 直接气体类（七氟丙烷）
 - 灭火剂储存容器
 - 探火管
 - 管道及阀门标识
- 直接干粉类
 - 灭火剂储存容器
 - 探火管
 - 管道及阀门标识
- 其他消防设施
 - 无分类
 - 现场记录项
- 消防检测现场记录
 - 无分类
 - 现场记录

4) 标注项目位置

系统会根据项目标注位置自动生成项目地理围栏，并与现场执业人员的 GPS 轨迹作比对，显示在报告中，应认真标注！



1.8 下发计划

一个检测项目只能下发一个（年）计划，下发给维保检测工程师，操作流程如下：

1) 管理技术服务活动->管理技术服务计划->点击详情。



ID	项目名称	机构名称	签订日期	结束日期	已下发计划	未下发计划	未完成计划	操作
105648	高纯电子气体存储建设项目	陕西立达安消防设施检测有限公司	2020-12-20	2021-12-19	1	0	1	详情
105643	西安华顺酒店管理有限公司（汉庭酒店）	陕西立达安消防设施检测有限公司	2020-12-31	2021-12-31	1	0	1	详情
105072	西安北站站房商业消防改造工程（01标段）	陕西立达安消防设施检测有限公司	2020-12-29	2021-01-28	1	0	0	详情
104051	青悦汇KTV曲江店消防设施维保工程	陕西立达安消防设施检测有限公司	2020-11-09	2021-11-08	1	0	1	详情

2) 弹框点击确认（如果没有出来弹框，可能浏览器设置了阻止弹窗，设置允许即可）。




ID	项目名称	机构名称	签订日期	结束日期	已下发计划	未下发计划	未完成计划	操作
105648	高纯电子气体存储建设项目	陕西立达安消防设施检测有限公司	2020-12-20	2021-12-19	1	0	1	详情
105643	西安华顺酒店管理有限公司（汉庭酒店）	陕西立达安消防设施检测有限公司	2020-12-31	2021-12-31	1	0	1	详情
105072	西安北站站房商业消防改造工程（01标段）	陕西立达安消防设施检测有限公司	2020-12-29	2021-01-28	1	0	0	详情

3) 点击新建->创建检测计划，点击保存。




计划名称	执行人	下发状态	已完成	未完成	创建时间	操作
------	-----	------	-----	-----	------	----

4) 点击下载计划->点击弹框的确认按钮。



5) 选择现场执行人员，下发计划。



2、APP-接收计划/执行任务

2.1 APP 下载/登录

注意:

为确保消防技术服务结论文件中正确显示现场作业人员 GPS 工作轨迹，在 APP 安装时，定位设置必须选择【始终允许】。GPS 工作轨迹是消防技术服务机构事中事后监管的重点抽查内容，在定期抽查通报的同时，发现存在违法违规问题的，将依法依规严肃处理。

- 检测项目与维保项目使用同一个 APP。
- APP 账号是 PC 端添加企业人员账号功能中设置的，“项目负责人”和“现场执

业人员”可以登录。

- 一个 APP 账号只允许账号本人使用，系统自动禁止同一个账号同时在多个手机上登录。如果确需更换手机，首先要在第一台手机退出登录，才能在第二台手机上登录成功。消防技术服务机构应要求维保工程师正确使用！
- 系统目前支持安卓版和苹果版。安卓版在系统登录首页二维码扫码下载。苹果版在苹果商店下载。



2.2 按计划自建任务


1) 点击【按计划自建任务】，选择项目名称->计划名称。



2) 点击【未完成维保项目】，在列表中选择现场记录，点击【自建测试任务】按钮；查看项目基本信息，点击【执行】按钮。



3) 拍摄提交人自拍、现场签到、报警控制器照片，输入控制器品牌信息。点击
 明细，查看测试任务列表，点击【未记录】进入现场记录页面。



4) 对检测现场各消防系统逐个做记录：是否能检查、是否符合测试要求，可上
 传照片等附件。



5) 记录完成后可提交，任务列表页变成已记录，可对整个任务进行提交。




2.3 查询

提交过的任务数据可以在【查询】功能中查询，包括待审核、审核通过和审核不通过三种状态。如果是审核不通过，需要点击进入，修改后重新提交！



2.4 管理未提交任务

当维保检测工程师在任务执行过程中，因为某些原因被打断，中途退出 APP 后，可以在【管理未提交任务】列表中找到原来的任务，继续执行。




3、PC端-审核任务/生成技术服务报告书

3.1 审核已提交任务

项目负责人在PC端：管理技术服务活动->监控现场提交任务->查看信息。



点击查看详细->确认提交维保数据准确无误后->审核通过；审核不通过时，原维保检测测试数据会退回给维保工程师 APP；由维保检测工程师在查询菜单中点击进入，修改后重新提交直至审核通过。



3.2 生成消防技术服务报告书

维保检测计划对应的任务全部审核通过后，可一键生成消防设施维保检测服务报告，操作步骤如下：

- 1) 输入项目名称，选择合同类型，点击下发任务完成的月份，点击【搜索】。
- 2) 选择对应的项目，系统会自动展示此项目下的任务列表。

3) 勾选任务，上传 PDF 报告文件，选择报告结论，点击【生成报告】一键生成检测报告。

生成技术服务报告书

天津之眼年度检测项目 年度检测 2021-08

注意：请务必在当月完成并提交当月下旬下发的计划任务，因此选中生成报告的任务的提交日期不能晚于报告日期的月份，否则将不能生成报告！

全选 <input type="checkbox"/>	ID	项目名称	技术服务计划名称	计划完成状态	已审核通过的任务	所属报告
<input type="checkbox"/>	356587	天津之眼年度检测项目	2021年8月年度检测计划	完成	2021年年度检测计划0805_2	

直接上传报告

上传报告:

注意:
1.上传报告文件格式必须是PDF, 且不超过20M.

报告结论

报告结论

S 英 1

3.3 查询技术服务报告书

菜单路径：【管理技术服务活动】-【查询技术服务报告书】

所有项目可在此页面查询报告出具状态。

查询项目报告书

项目名称 机构名称 业主名称 报告起始日期 2021-01-31

省 市 已出具 合同类型

注：根据《社会消防技术服务管理规定（公安部令第129号）》第三十三条，消防技术服务机构应当在消防技术服务项目完成之日起五日内，通过社会消防技术服务信息系统将消防技术服务项目目录以及出具的书面结论文件予以备案。生成报告后，请尽快在备案技术服务报告书结果里备案报告！只有备案过的报告，才能被公安消防部门查询到！

ID	日期	项目名称	业主名称	机构名称	项目类型	报告出具状态	操作
1026399	2020-12	高纯电子气体存储建设项目	美气神电子材料（西安）有限公司	陕西立达安消防检测有限公司	维护保养	已出具	<input type="button" value="查看检测报告"/> <input type="button" value="查看项目详情"/>
1015997	2020-12	中兴产业园HG1层 & HG3层办公区域	北京互联网信息技术有限公司西安分公司	陕西立达安消防检测有限公司	年度检测	已出具	<input type="button" value="查看检测报告"/> <input type="button" value="查看项目详情"/>
998814	2020-12	西安华顺酒店管理有限公司（汉庭酒店）	西安华顺酒店管理有限公司（汉庭酒店）	陕西立达安消防检测有限公司	维护保养	已出具	<input type="button" value="查看检测报告"/> <input type="button" value="查看项目详情"/>

说明：检测报告由以下两部分组成：

(1) 上传的 PDF 检测报告：



建筑消防设施 检测报告

(2) 检测现场记录:

检测现场记录

1、水泵房



2、水泵房



3.4 备案技术服务报告书

根据《社会消防技术服务管理规定（公安部令第129号）》第三十三条，消防技术服务机构技术负责人应当在当月维保计划对应的所有任务提交之日起五日内，审核出具的报告，输入审核意见，完成报告备案。



报告审核意见:

报告审核人（技术负责人）：

注意：报告备案后，消防技术服务机构不能自行删除！请务必在备案之前，仔细审核报告！

[同意备案](#) [返回](#)

4、服务机构微信号

应用说明：

服务机构微信号，为消防技术服务机构项目负责人提供移动端查询和项目管理方式，方便在现场通过手机上完成项目新建计划、修改计划、审核任务、处理故障、查询维保报告等功能。在微信端操作与 PC 端操作效果一样。

检测项目与维保项目使用同一个微信号，使用方法相同。

4.1 关注微信公众号




微信扫一扫
关注该公众号

关注微信公众号“小蜜蜂消防检测维保管理”。


4.2 登录

项目负责人可使用 PC 端创建的账号登录微信号。



4.3 新建计划


- 1) 点击新建计划。
- 2) 创建任务、选择项目，选择计划性质（月季年），选择下发计划日期。



4.4 未完成计划



选择项目->选择消防设施，下发给维保工程师。




4.5 微信端审核任务

项目负责人可在微信端审核任务，操作流程与 PC 端一样：

- 1) 点击审核任务->待审核功能。
- 2) 查询基本信息、详细信息、审核任务功能。




- 3) 点击查询详细信息->确认提交维保数据准确无误后->审核通过；审核不通过时，原维保检测测试数据会退回给维保工程师 APP；由维保工程师在查询菜单中点击进入，修改后重新提交直至审核通过。
- 4) 如果提交的任务结果存在不符合项，系统会显示待处理故障，需要先处理故障才能审核通过。




4.6 微信端处理故障

项目负责人可在微信端处理故障，操作流程与 PC 端相同。

处理消防系统测试中发现的设施故障，包括排查、业主同意维修、业主不同意维修、与业主协商中、不在合同范围内等 5 种处理方式。



操作路径：选择【待处理】-【维保报告故障/业主一键报修等】-【处理】




处理方式可选择：排查、业主同意维修、业主不同意维修、不在合同范围内、与业主沟通中，处理过程与PC端相同（见本章第3.2节）。

4.7 微信端删除计划


应用场景：维保计划下发错误，或维保项目勾选错误。

1) 未下发未执行的情况：直接点【删除】。

路径：【检测维保计划-未完成】-【点击删除图标】。




- 2) 已下发未执行的情况：先点击【检测维保计划-未完成】删除已下发的任务；然后，再点【删除】来删除计划。



- 3) 下发已执行的情况：维保工程师首先在 APP【管理未提交任务】中删除任务；然后项目负责人在微信号【检测维保计划-未完成-已下发】页面，删除消防

设施；最后返回【删除】计划。



如果维保工程师在 APP【管理未提交任务】中找不到需要删除的任务，可以让 PC 端系统管理人员在 PC 端【监控现场提交任务】找到该任务，点击删除。

ID	任务类型	任务名称	任务性质	所属项目	维保企业	维保组长	任务提交时间	任务状态	审核人	操作
468434	测试	2019年4季度计划 1202_15	计划内	中仪大厦 180701-50米	消防维保企业	王润		执行中		查看信息 审核日志 删除
468430	测试	2019年计划 1202_4	计划内	中仪大厦 180701-50米	消防维保企业	王润		执行中		查看信息 审核日志 删除
467370	测试	2019年计划 1129_3	计划内	中仪大厦 180701-50米	消防维保企业	王润		执行中		查看信息 审核日志 删除

4.8 查询检测报告

查询项目报告及现场过程详情：



5、业主微信号

应用说明：

业主微信号是给业主（消防技术服务合同甲方）联系人使用的，可以在手机上查询本单位维保检测项目详情、维保检测报告。

5.1 关注微信公众号



微信扫一扫
关注该公众号

扫描业主微信号“小蜜蜂消防服务”二维码，进行关注。

5.2 登录账号说明

系统会自动给消防技术服务机构录入的业主联系人分配微信号账号和密码。消防技术服务机构在 PC 端能查询分配结果，并自行发送给甲方，督促甲方及时登录使用。**甲方联系人是否查看报告会在系统中自动记录。**

菜单路径：**【管理业主单位】->【查询业主微信账号】**

（账号密码一致，例如：账号 abc123，密码 abc123）。



ID	业主联系人	微信号	业主单位	消防技术服务机构	绑定状态	绑定时间
1	闫超	yanch	凯德茂大厦	消防维保企业	已绑定	2019-12-02 18:00:05

5.3 登录

打开业主微信号，点击**【服务入口】**，输入用户名、密码进行登录：



登录成功后，可见工作台和消息推送信息。



5.4 业主在线查询已出具、未出具的维保报告

