

2022 一级注册消防工程师 继续教育 题库及答案

社会消防技术服务管理规定

单选题

1、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),消防技术服务档案保管期限为(D)

- A、2年
- B、3年
- C、5年
- D、6年

2、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),行政处罚由违法行为地(B)人民政府消防救援机构决定

- A、省级
- B、设区的市级、县级
- C、省级、县级
- D、省级、设区的市级

3、消防技术服务机构违反《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的,应责令改正,处(B)

- A、1万元以上2万元一下罚款
- B、2万元以上3万元一下罚款
- C、3万元以上5万元一下罚款
- D、5万元以上10万元一下罚款

4、消防技术服务机构违反《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)自(A)起施行

- A、2021年11月9日
- B、2021年10月9日
- C、2021年8月10日
- D、2021年9月10日

5、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章,同时加盖(B)

A、被服务单位印章

B、消防技术服务机构印章

C、施工单位印章

D、监理单位印章

多选题

1、《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)中所称的消防技术服务从业人员是指(AB)

- A、依法取得注册消防工程师资格,并在消防技术服务机构中执业的专业技术人员
- B、按照有关规定取得相应消防行业特有工种职业资格人员,在消防技术服务机构中从事社会消防技术服务活动的人员
- C、消防技术服务机构中从事社会消防技术服务活动的人员
- D、依法取得注册消防工程师资格的专业技术人员
- E、取得消防设施操作员证书的人员

2、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的消防技术服务机构,应当具备的从业条件有(ABCD)

- A、取得法人资格
- B、工作场所建筑面积不少于200平方米
- C、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合规定的要求
- D、注册消防工程师不少于2人,其中一级注册消防工程师不少于1人
- E、取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于4人,其中中级技能等级以上的不少于3人

3、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),仅从事消防安全评估的消防技术服务机构,应当具备的从业条件有(ABCDE)

- A、取得企业法人资格
- B、工作场所建筑面积不少于200平方米
- C、消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合规定的要求
- D、注册消防工程师不少于2人,其中一级注册消防工程师不少于1人
- E、健全的消防安全评估过程体系

4、高层住宅建筑的业主、使用人应当履行消防安全义务,下列说法中正确的是(ABDE)

- A、遵守住宅小区防火安全公约和管理规约约定的消防安全事项
- B、按照不动产权属证书载明的用途使用建筑

- C、指导消防服务单位做好消防安全工作
- D、按照法律规定承担消防服务费用以及建筑消防设施维修、更新和改造的相关费用
- E、维护消防安全，保护消防设施，预防火灾、报告火警、成年人参加有组织的灭火工作

判断题

- 1、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构注册消防工程师不应少于2人,其中一级注册消防工程师不应少于2人
(×)
- 2、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),行政处罚仅可由违法行为发生地的市级人民政府消防救援机构决定 (×)
- 3、消防技术服务行业组织应当加强行业自律管理,规范从业行为,促进提升服务质量 (✓)
- 4、发生有人员伤亡或造成重大社会影响的火灾,消防救援机构开展火灾事故调查时,应当对为起火单位(场所)提供服务的消防技术服务机构实施倒查 (✓)
- 5、技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格 (✓)
- 6、根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),消防技术服务机构只可以在注册所在的省、市、自治区范围内从业 (×)
- 7、消防救援机构对消防技术服务机构及其从业人员实施积分信用管理,具体办法由应急管理部消防救援局制定 (✓)

高层民用建筑安全管理规定

单选题

1、设置在高层民用建筑外墙上的装饰、广告牌，当采用不燃材料并易于破拆的允许最高建筑

高度是 (B)

- A、27m
- B、50m
- C、100m
- D、250m

2、高层住宅和高层公共建筑都应当定期开展防火检查，并填写检查记录，规定要求的最低检

查周期分别是 (A)

- A、每月一次、每半月一次
- B、每季度一次，每月一次
- C、每半年一次、每季度一次
- D、每年一次、每半年一次

3、高层民用建筑的业主、使用人或者消防服务单位、同一管理人应当定期组织开展一次整栋

建筑的消防安全评估，规定要求最低评估周期是 (D)

- A、每月一次
- B、每季度一次
- C、每半年一次
- D、每年一次

4、在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的，消防救援机构应 (D)

- A、责令改正，对经营性单位和个人处 500 元以上 1000 元以下罚款
- B、责令改正，对经营性单位和个人处 1000 元以上 2000 元以下罚款
- C、责令改正，对经营性单位和个人处 1000 元以上 5000 元以下罚款
- D、责令改正，对经营性单位和个人处 2000 元以上 10000 元以下罚款

5、建筑高度大于（B）以上就属于高层住宅建筑

A、24 m

B、57 m

C、54m

D、35m

6、高层公共建筑内的单位应当对员工开展消防安全教育培训，培训周期最低不能少于（C）

A、每月一次

B、每季度一次

C、每半年一次

D、每年一次

7、《高层民用建筑安全管理规定》（应急管理部令第5号）施行日期是（C）

A、2020年8月1日

B、2020年6月25日

C、2021年8月1日

D、2021年6月25日

8、高层民用建筑消防控制室值班人员不少于（C）

A、3名

B、1名

C、2名

D、4名

9、高层住宅建筑的物业服务企业每年对居住人员进行消防安全培训，进行疏散演练至少是（D）

A、2次，1次

B、1次，2次

C、2次，2次

D、1次，1次

10、高层民用建筑使用燃气应当采用（B）方式

- A、瓶装供气
- B、管道供气
- C、集中供气
- D、分流供气

11、高层公共建筑的业主、使用人、物业服务企业或者统一管理人应当明确专人担任（B），负责整栋建筑的消防安全管理工作，并在建筑显著位置公示其姓名、联系方式和消防安全管理职责。

- A. 防火安全责任人
- B. 消防安全管理人
- C. 安全员
- D. 消防安全巡查员

12、对建筑高度超过 100 米的高层公共建筑，鼓励有关单位聘用相应级别的（C）或者相关工程类中级及以上专业技术职务的人员担任消防安全管理人。

- A. 注册建筑师
- B. 注册安全工程师
- C. 注册消防工程师
- D. 注册监理工程师

13、禁止在高层民用建筑内违反国家规定生产，存储，经营火灾危险性物品是（A）

- A、松香
- B、石蜡
- C、石灰
- D、石棉

多选题

1、下列行为中应有消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处 2000 元以上 10000 元以下罚款，对非经营性单位和个人处 500 元以上 1000 元以下罚款的违法行为是（ABDE）

A、在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业的，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实现场监护措施的。

B、高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的

C、在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，引发火灾的

D、未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的

E、未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的

2、某高层建筑管理方制定了防火巡查制度，下列说法中正确的是（ABC）

A、用火、用电、用气有无违章情况

B、安全出口、疏散通道、消防车道畅通情况

C、消防设施、器材完好情况，常闭式防火门关闭情况

D、门卫室人员在岗在位等情况

E、重点部位人员培训情况

3、接受委托的高层住宅建筑的物业服务企业应当依法履行消防安全职责，下列说法中错误的是（DE）

A、落实消防安全责任，制定消防安全制度，拟定年度消防安全工作计划和组织保障方案

B、对管理区域内的共用消防设施、器材和消防标志定期进行检测、维护保养、确保完好有效

C、保障疏散通道、安全出口、消防车道通畅，对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车道等违规行为予以制止；制止无效的，及时报告公安机关等有关行政管理部门依法处理

D、定期开展防火监督检查，向所在住宅小区业主委员会和业主、使用者报告

E、组织开展专项消防宣传教育

4、某高层民用建筑服务企业制定了消防安全管理要求，下列说法中正确的是（ABDE）

A 高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料

B、禁止在高层民用建筑外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物

C、建筑高度超过 27 米的高层民用建筑外墙上设置的装饰、广告牌应当采用不燃材料并易于破拆

D、禁止在消防车通道、消防车登高操作场地设置构筑物、停车泊位、固定隔离桩等障碍物

E、高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构

5、高层公共建筑的消防安全管理人应当履行消防安全管理职责，下列说法中正确的是（ABCD）。

A、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作

B、组织开展防火检查、巡查和火灾隐患整改工作；

C、组织实施对建筑共用消防设施设备的维护保养；

D、管理专职消防队、志愿消防队(微型消防站)等消防组织；

E、组织编制灭火和应急疏散综合预案并开展演练，协助消防救援力量进行应急事故处置。

判断题

- 1、建筑高度超过 250 米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理（×）
- 2、高层住宅建筑应当每季度至少开展一次防火检查，高层公共建筑应当每月至少开展一次防火检查，并填写检查记录（×）
- 3、高层公众建筑委托物业服务企业的，物业服务企业应当定期组织开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患（√）
- 4、高层住宅建筑的业主、使用人可以根据实际使用需求改变建筑的使用用途（×）
- 5、高层公共建筑内公众聚集场所应当进行每日防火巡查，并填写巡查记录（×）
- 6、高层民用建筑的电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当每三层在楼板处进行防火封堵，管井检查门应当采用防火门（×）
- 7、按照规定建立专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防组织，是高层公共建筑的消防安全管理人应当履行的消防安全管理职责之一（×）
- 8、维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警，成年人参加有组织的灭火工作，是高层住宅建筑的业主、使用人应当履行的消防安全义务之一。（√）
- 9、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等违规行为予以制止，是接受委托的高层住宅建筑的物业服务企业应当依法履行的消防安全职责之一。（√）
- 10、设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，禁止在其外墙动火用电（×）

11、高层民用建筑使用燃气应当采用管道、液化石油气等供气方式，但液化石油气总量不应超过 1m^3 (✘)

12、高层民用建筑的业主、使用人是单位的，其法定代表人或者主要负责人是本单位的消防安全责任人。(✓)

人员密集场所安全管理规定

单选题

- 1、根据《人员密集场所消防安全管理》，下列说法中不符合人员密集场所的是（C）
 - A、医院的门诊楼、病房楼
 - B、学校的教学楼、图书馆
 - C、公共图书馆的书库
 - D、公共展览厅、博物馆的展示厅

- 2、根据《人员密集场所消防安全管理》，规定人员密集场所消防控制室值班人员职责，下列说法中不属于的是（A）
 - A、组织开展消防安全例会
 - B、持证上岗，熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程
 - C、对故障报警信号应及时确认，并查明原因，排除故障
 - D、做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录

- 3、根据《人员密集场所消防安全管理》，宾馆、餐饮场所、医院、喧嚣厨房的烟道应定期清洗一次，下列说法中正确的是（B）
 - A、每月
 - B、每季度
 - C、每半年
 - D、每年

- 4、根据《人员密集场所消防安全管理》，消防控制室接到火灾警报并确认发生火灾后，下列说法中不属于消防控制室值班人员应该采取的处置措施的是（D）
 - A、确认火灾自动报警系统联动控制开关处于“自动”状态
 - B、拨打“119”电话报火警
 - C、向消防安全责任人或消防安全管理人报告火情
 - D、协助抢救、护送伤员，组织与现场无关的人员进入火灾现场

5、根据《人员密集场所消防安全管理》，设置于商场的库房应用防火隔墙分隔，隔墙耐火极限应与营业、办公部分完全分隔，通向营业厅的们应采用防火门，下列说法中对隔墙和防火墙的最低耐火极限表述正确的是（C）

- A、2，甲级
- B、2，乙级
- C、3，甲级
- D、3，乙级

6、根据《人员密集场所消防安全管理》，规定了人员密集场所消防安全职责，下列说法中不属于的是（D）

- A、自行开展或委托消防技术服务机构定期开展消防设施维护保养检测、消防安全评估
- B、逐级落实消防安全责任制，明确各级、各岗位消防安全职责，确定相应的消防安全责任人员。
- C、采取有效的管理措施和先进的技术手段，提高预防和控制火灾的能力。
- D、发生火灾事故后，调查火灾原因，统计火灾损失

7、根据《人员密集场所消防安全管理》，下列说法中不属于公众聚集场所的是（B）

- A、宾馆
- B、宗教活动场所
- C、公共娱乐场所
- D、会堂

多选题

1、某商场按照《人员密集场所消防安全管理》队消防安全工作进行规定，下列说法中正确的是 (ADE)

- A、营业厅最不利点至最近疏散门的行走距离为 40m
- B、营业厅疏散指示标志的间距为 25m
- C、餐饮店铺的厨房靠外墙布置，采用轻钢龙骨石膏板隔离与其他部位分隔
- D、餐饮场所厨房内设置可燃气体检测报警装置
- E、防火卷帘下方两侧距离防火卷帘各 0.3m 出用黄色标示线划出不能放置物品的范围

2、根据《人员密集场所消防安全管理》，下列说法中符合公共娱乐场所安全疏散设施管理要求的是 (BE)

- A、需要控制人员随意出入的安全出口设置安全控制与报警逃生门锁系统，其报警延迟时间为 20s
- B、使用人数为 50 人的厅内设置净宽度 1.2m 的疏散通道，活动座椅采用固定措施
- C、疏散门一侧 1.2m 处设置台阶
- D、使用玻璃镜装饰疏散走道的墙面
- E、场所外窗下沿距离室内地坪的高度为 1.1m

3、根据《人员密集场所消防安全管理》，下列说法中符合人员密集场所消防安全管理要求的是 (ABE)

- A、宾馆客房内配备的消防过滤式自救呼吸器有效使用时间为 30 分钟
- B、公共娱乐场所内禁止使用明火进行表演或燃放各类烟花
- C、劳动密集型企业的员工集体宿舍内部装修采用燃烧性能为 B2 级的材料
- D、展览厅布展时，主要疏散通道直通安全出口，宽度为 3 米。
- E、人员密集的生产加工车间内通向安全出口的主要疏散通道的宽度为 2 米

4、某制衣生产企业员工集体宿舍严格按照《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021) 要求落实消防安全措施，下列说法中正确的是(BCE)

- A.员工集体宿舍与制衣生产车间设置在同一建筑物内，相互之间采用防火墙、甲级防火门分隔，分别设置独立的疏散楼梯和安全出口

- B.禁止员工在宿舍内使用炉灶做饭
- C.宿舍房间内使用双层床铺
- D.宿舍每间房间的使用人数为 14 人
- E.宿舍房间之间采用轻钢龙骨石膏板隔墙分隔，且砌至梁、板底部

5、根据《人员密集场所消防安全管理》，下列说法中属于人员密集场所消防安全基本情况档案内容的是（**ABD**）

- A、建筑的基本概况和消防安全重点部位
- B、微型消防站人员及其消防装备配备情况
- C、自动消防设施委托检测和维修保养合同
- D、灭火和应急疏散预案
- E、消防救援机构送达的消防安全违法行为责令改正通知书

判断题

- 1、人员密集场所平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，应保证火灾时能从内部直接向外推开，可以选择设置推闩式外开门。（√）
- 2、体育场馆内需要搭建临时建筑是，临时建筑与周围建筑的间距不应小于 5m。（×）
- 3、人员密集场所可以自行开展消防设施维护保养检测。（√）
- 4、人员密集场所的消防安全职责包括劝阻和制止其他人员违反消防安全管理制度的行为。（√）
- 5、公共娱乐场所内各种灯具距离窗帘、幕布、不径的距离不应小于 0.5m。（√）
- 6、人员密集场所应至少每半年组织一次对每名员工的消防培训。（√）
- 7、公众聚集场所营业期间，应至少每 2 小时开展一次防火巡查。（√）