

剧本娱乐场所消防安全风险自查检查指南

类别	自查检查内容	检查方法
适用范围	本指南适用于在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所。	
消防安全 责任落实	1、场所应落实全员消防安全责任制，明确岗位消防安全职责，明确消防安全管理人员，负责场所日常消防安全工作。	查阅资料
	★2、实行承包、租赁或委托管理时，应当在订立的书面合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。承包人、承租人或者受委托经营管理者，在其使用、经营和管理范围内履行消防安全职责。	查阅资料
	3、场所法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人，对消防安全全面负责。场所可以根据需要确定消防安全管理人。消防安全责任人、消防安全管理人应当经过专门消防培训，具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力。	查阅资料 抽查提问
	4、根据本单位规模、火灾危险性等特点，按照《单位消防安全管理规范》（DB32/T4444—2023，以下简称《规范》）明确的要素，制定必要的消防安全制度和操作规程。	查阅资料
	5、保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养检测、火灾隐患整改等消防工作所需资金的投入。	查阅资料
平面 布置及 防火 分隔	1、场所不得设置在地下二层及以下楼层、住宅建筑、“三合一”场所、彩钢板建筑和村（居）民自建房内，不得与生产储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内，不得毗连甲乙类危险品合库。经营服务对象主要为儿童的场所不得设置在地下、半地下或地上四层及以上楼层。	现场检查
	2、场所与所在建筑内其他功能场所应采取有效的防火分隔措施，当确需局部连通时，墙上开设的门、窗应采用乙级防火门、窗或防火卷帘分隔。	现场检查
建筑 消防 设施 管理	1、场所应制定消防设施、器材维护、保养计划，定期对场所内消防设施、器材、标识进行维护、保养、检测，确保完好有效。自身不具备维护保养能力的单位，应委托具备从业条件的消防技术服务机构或者消防设施施工安装企业进行维护保养。	查阅资料 抽查测试
	★2、场所内建筑消防设施存在故障、缺损的，应当立即维修、更换，不得擅自挪用、损坏、拆除、停用或长期带故障运行。因故障、维修等原因，需要暂时停用消防设施的，应严格履行内部审批程序，采取确保安全的有效措施。维修完成后，应当立即恢复到正常运行状态。	查阅资料 现场检查
	3、建立消防设施和器材的档案管理制度，记录配置类型、数量、设置部位、检查及维修单位（人员）、更换药剂时间，故障报告、修理和消除等有关情况。	查阅资料
	4、室内（外）消火栓、灭火器箱、防火卷帘、常闭式防火门、排烟口、正压送风口、报警阀等应当设置名称、位置、使用方法和应当保持的工作状态，以及禁止占用、圈占的标识。消防泵及其管道阀门等应设置管道流向、供水范围、阀门启闭状态等内容的标识；水泵接合器处设置供水系统名称和范围的标识。	现场检查
	5、场所室内消火栓箱内设备应当齐全、完好，不得圈占、遮挡消火栓，不得在消火栓箱内堆放杂物。	现场检查
	6、道具、桌椅、广告箱牌等不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、排烟口和送风口、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用，不得在防火门、防火卷帘下方及两侧各0.3米范围内堆放物品。	现场检查
	7、设置自动消防设施的单位，每月应至少进行一次单项功能检查，每年应至少进行一次联动检查和全面检测。	现场检查
安全 疏散	★1、疏散门应向疏散方向开启，不得随意改变疏散门的开启方向，不得减少疏散楼梯、安全出口的数量和宽度。	现场检查

管理	2、安全出口、疏散通道、疏散门应设置禁止锁闭、堵塞、占用等内容的标识，常闭式防火门、电梯应设置“常闭式防火门应保持常闭”、“如遇火灾严禁乘坐电梯”等标识。	现场检查
	★3、场所应保持疏散通道、安全出口畅通，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，楼梯间及前室内不得设置烧水间、配电柜、可燃材料储藏室、垃圾道、影响疏散的凸出物或其他障碍物。疏散门内外 1.4 米范围内不得设置踏步。	现场检查
	4、场所的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门、折叠门。设置门禁系统的疏散门，应保证火灾时能从内部易于打开，并在显著位置设置醒目的提示和使用标识。	现场检查
	5、场所应设置一键启动全部开锁功能，发生火灾时场所主题房间的密码锁、电子锁、门禁系统应实现一全开。密室逃脱应为消费者配备对讲机、定位器，确保发生火灾时能快速定位搜救被困人员并及时安全疏散。	现场检查
	6、疏散门、疏散通道及其尽端墙面上不得有镜面反光类材料遮挡、误导人员视线等影响人员安全疏散行动的装饰物，疏散通道上空不得悬挂可能遮挡人员视线的物体及其他可燃物。	现场检查
	★7、应急照明灯、疏散指示标志、应急广播应完好有效，不得被遮挡。发生损坏时，应及时维修或更换。疏散指示标志应采用灯光型，不得采用蓄光型。	现场检查
	★8、每层外墙的窗口、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的金属栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启。	现场检查
	9、游玩等候区域应当设置平面疏散指示图，标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。	现场检查
	易燃易爆可燃物管理	1、场所室内装修材料不得采用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃装修材料。不得违规使用易燃可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等易燃可燃装饰造型物。严禁采用夹芯材料燃烧性能低于 A 级的彩钢板作为布景材料。
★2、场所严禁带入、储存易燃易爆危险品。严格控制泡沫人造雪、彩带喷雾发泡剂使用。空气清新剂、杀虫剂应安全存放、使用。		现场检查
3、场所内严禁存放、使用瓶装液化石油气。不得设置使用燃油、燃气的厨房。		现场检查
用火用电安全管理	★1、对动用明火实行严格的消防安全管理，营业期间禁止动火施工。非营业期间需要进行电焊、气焊、切割等明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，在确认无火灾危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔。	查阅档案 现场检查
	2、场所内严禁吸烟，严禁烧纸、点香、焚香等违规使用明火行为，严禁在场所内燃放烟火爆竹和冷烟花等物品，严禁携带火种、火源进入游玩场景。	现场检查
	★3、场所电气线路、装置的设计、敷设应由具备资质的机构或人员实施，并采用合格的电气设备、电气线路。电气线路敷设、电气设备安装和维修应当符合标准要求 and 操作规程，配电箱（柜）不得零地并接、螺栓压接、多线铰接，不得有外露带电部分，不得带负荷拉、合闸。不得使用未经产品质量认证的电器或移动插排，不得私拉乱接电气线路、擅自增加用电设备。	现场检查
	★4、不得将电气线路、插座、电气设备直接敷设在易燃可燃材料的内部及表面，不得因剧情布景需要违规敷设电气线路。严禁超负荷使用电气设备。	现场检查
	5、电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖器、电热膜取暖器等取暖设备的配电回路应设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置。	现场检查
	★6、严禁违规使用卤钨灯、金属卤化物灯等高温照明灯具，灯具应按要求设置防护罩。各种照明灯具距离易燃可燃装饰造型物、模型道具不得小于 0.5 米，并采取隔热、散热等措施。	现场检查
	7、定期检查、检测电气线路、设备。每日营业结束时，应当切断非必要电源。	查阅档案

	★8、电动自行车、电动平衡车及其蓄电池不得在场所内停放、充电。手持电台集中充电区域时应安排人员值守。	现场检查
防火巡查检查、火灾隐患整改	1、安排专人开展防火巡查检查，确定防火巡查、检查的人员、内容、部位、时段、频次。对有两个以上使用单位或管理单位的，各方应划定防火巡查、检查区域。	查阅档案 抽查提问
	2、每局剧本娱乐活动结束后必须进行防火巡查，每月至少进行一次全面防火检查。场所营业结束后，应对重点部位进行全面检查并切断非必要电源。	查阅档案
	3、防火巡查、检查中，应及时纠正违章行为，消除火灾隐患。无法消除的，应立即报告消防安全责任人或管理人。消防安全责任人或管理人应当组织对报告的火灾隐患进行认定，并对整改完毕的火灾隐患进行确认。在火灾隐患整改期间，应当采取保障消防安全的措施。	查阅档案
	4、防火巡查、检查应填写巡查、检查记录，巡查、检查人员、消防安全管理人应在记录上签名。	查阅档案 抽查提问
消防宣传教育培训	1、在主要出入口醒目位置设置消防宣传栏、悬挂电子屏、张贴消防宣传挂图，以及举办各类消防宣传活动等形式对公众和员工宣传防火、灭火、应急逃生等常识，重点提示场所火灾危险性、安全疏散路线、灭火器材位置和使用方法。	现场检查
	2、在每局游戏开始前应告知顾客主题房间火灾风险提示和应急疏散措施。	现场检查
	3、消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全工作归口管理部门的负责人应当至少每半年接受一次消防安全教育培训，培训内容应当至少包括建筑整体情况，单位人员组织架构、灭火和应急疏散指挥架构，单位消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案等。	查阅档案 抽查提问
	★4、场所从业人员每年至少开展一次消防安全，新入职员工应当进行岗前消防安全培训。培训内容应至少包括本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，有关消防法规、消防安全制度、消防安全操作规程等，消防设施和器材的性能、使用方法和操作规程，报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能，本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等，灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。所有员工应熟练掌握“一懂三会”（懂得所在场所火灾危险性、会报警、会逃生、会扑救初起火灾）。	查阅档案 抽查提问
灭火和应急疏散预案编制和演练	★1、根据人员集中程度、营业时间段、火灾危险性和重点部位的实际情况，按照《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）制定针对性的灭火和应急疏散预案。	查阅档案
	2、灭火和应急疏散预案应当至少包括下列内容：场所的基本情况、重点部位及火灾风险分析，明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人，火警处置程序，应急疏散的组织程序和措施，扑救初起火灾的程序和措施，通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施，灭火应急救援的准备。遇人员变动或其他情况，应及时修订灭火和应急疏散预案。	查阅档案
	3、场所至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并应分别选定白天与夜间开展演练。场所设置在大型商业综合体或者与其他场所在一栋建筑合并设置时，应建设火灾联动响应处置机制，开展联合消防演练。	查阅档案 抽查提问
消防档案管理	1、按照规定建立纸质消防档案，包括本场所的基本情况、有关行政管理部门填发的涉及消防安全的法律文书、与消防工作有关的材料和记录。	查阅档案
	2、按照规定建立纸质消防档案，按年度进行分类归档，并由专人统一管理。	查阅档案
备注	1、剧本娱乐场所消防安全应符合国家工程建设消防技术标准和有关法律法规的规定。	
	2、标注“★”的属于消防安全重大风险隐患，应当纳入自查检查的重点内容。	