



国家防爆

防爆合格证

制造单位 秦皇岛泰和安科技有限公司
(河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 86 号)

产品名称 防爆感烟探测器

型号规格 JTYB-GM-TX3105 DC 24V

防爆标志 Ex db ib IIC T6 Gb

产品标准 Q/QTHA103.0016.1-2022

总装图号 F1.202.21068.10

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》
GB/T3836.4-2021 《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

记事:

- 1.本产品使用环境温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。
- 2.该产品隔爆外壳防护等级: IP66。
- 3.使用时, 按照使用说明书的规定对填料式引入装置进行安装。

中心主任

颁发日期

2022 年 10 月 20 日

本证有效期

2022 年 10 月 20 日至 2027 年 10 月 19 日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号