



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. CE24.1267X

产品名称  
Name of Product 火灾声光警报器

型号及规格  
Type of Product LW5608Ex

防爆标志  
Marking Ex db II C T6 Gb

技术文件  
Technical Documents Q/LW0008-2022

图号  
Drawing No. LW5608Ex

备注  
Note (s)

1. 额定电压：DC24V。
2. 外壳防护等级：IP66（不含蜂鸣器腔）
3. 使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65^{\circ}\text{C}$
4. 潜在静电电荷危险，详见使用说明书。
5. 关联检验报告：J2411267。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给：北京利信万嘉电子设备有限责任公司

Issued to:

本证失效日期：2029-06-20

Date of Expire:

发证日期：2024-06-20

Date of Issue:

印章  
Seal



主任  
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司  
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三号路85号  
Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China  
E-mail:pcec@pcec.com.cn

邮政编码：300131  
Post code: 300131  
http://www.pcec.com.cn

电话/传真：022-26651066 /26689116  
Tel/ Fax: 022-26651066/26689116